

受控编号: BSBG-0001GC060-1

检测报告


委托编号: 260825001

检测编号: 0001GC060-1-SYX-HBBS26000111

检测项目: 室内环境检测

工程名称: 武汉市财政学校星光楼

委托单位: 武汉市财政学校



湖北百盛建设工程质量检测有限责任公司



扫描全能王 创建

尊敬的客户:

贵单位委托之检测(检查/鉴定)任务已如约完成。敬请阅读下列事项说明:

- 1、本报告无我公司“检测专用章”无效。
- 2、本报告无检测、审核、批准人签字无效。
- 3、本报告如有改动痕迹或有错页、漏页者即为无效。
- 4、本报告中检测单位名称与检测专用章名称不符合者无效。
- 5、未经本公司书面同意不得部分复制本报告,使用者部分使用检测报告而导致误解或由此造成后果,本公司不承担任何责任。
- 6、本报告的检测数据、结果仅代表检测当日情况。
- 7、本报告及数据不得用于商品广告,违者必纠。
- 8、本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性责任。

对本报告如有异议和需说明之处,务请于收到报告 15 日内,向本公司书面提出,本公司将于收到之日起 7 日内做出答复,超过 15 日不提出异议视同认可。无法保存、复现的样品不受理申诉。

谢谢合作!

1. 地址: 湖北省武汉市江夏区庙山开发区江夏中创健康产业园(一期)7幢1楼G-B轴/1-6轴
2. 业务电话: 027-83643159

工程质量检测
专用章
字第 20
2030 年

检验检测:

报告编制:

报告审核:

报告批准:

报告日期: 二〇二六年八月三十一日



工程概况

工程名称	武汉市财政学校星光楼		
工程概况	I 类民用建筑		
工程地点	湖北省武汉市汉阳区永丰街道汉阳大道 790 号武汉市财政学校	检测性质	委托
委托日期	2026 年 8 月 25 日	检测日期	2026 年 8 月 25 日--8 月 26 日
委托编号	260825001	检测编号	0001GC060-1-SYX-HBBS26000111
房间总数	/	检测间数	16
建设单位	/	检测点数	16
施工单位	/	设计单位	/
见证单位	/	见证人	/
检测内容	民用建筑工程室内空气中氩、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、氨、TVOC 的浓度		
检测依据	GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氩检测方法标准》 GB/T 18204.2-2014《公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物》 GB/T 16129-1995《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法》		
检测设备	规格型号	编号	有效日期
可见分光光度计	V-5600	414	2027 年 1 月 26 日
恒流采样器	HL-2B	418	2027 年 1 月 26 日
恒流采样器	HL-2B	416	2027 年 1 月 26 日
氩气检测仪	RAD7	211	2027 年 1 月 15 日
气相色谱仪	GC112A	419	2028 年 1 月 26 日
空盒气压表	DYM3	209	2027 年 1 月 16 日
检验结论	经检验：该工程符合 GB 50325-2020 和 GB 55016-2021 规范中 I 类民用建筑工程室内环境质量要求		
备注			



检测结果汇总表

标准 限量	污染物		氡 (Bq/m ³)	甲醛 (mg/m ³)	氨 (mg/m ³)	苯 (mg/m ³)	甲苯 (mg/m ³)	二甲苯 (mg/m ³)	TVOC (mg/m ³)
	I类民用建 筑工程		≤150	≤0.07	≤0.15	≤0.06	≤0.15	≤0.20	≤0.45
	II类民用建 筑工程		≤150	≤0.08	≤0.20	≤0.09	≤0.20	≤0.20	≤0.50
检 测 结 果	被检 房间号	测 点 编 号	氡 (Bq/m ³)	甲醛 (mg/m ³)	氨 (mg/m ³)	苯 (mg/m ³)	甲苯 (mg/m ³)	二甲苯 (mg/m ³)	TVOC (mg/m ³)
	103	1	50.6	0.055	0.108	0.046	0.090	0.178	0.320
	105	2	56.4	0.057	0.115	0.041	0.109	0.162	0.300
	106	3	54.2	0.055	0.147	0.046	0.103	0.177	0.345
	107	4	54.3	0.134	0.041	0.091	0.177	0.322	0.052
	204	5	49.4	0.056	0.131	0.046	0.091	0.177	0.325
	205	6	49.5	0.060	0.136	0.049	0.090	0.173	0.345
	206	7	49.5	0.056	0.105	0.046	0.091	0.175	0.344
	207	8	49.6	0.058	0.136	0.049	0.098	0.161	0.340
	301	9	45.2	0.058	0.133	0.040	0.094	0.175	0.344
	302	10	45.1	0.055	0.113	0.042	0.108	0.157	0.344
	306	11	45.6	0.053	0.131	0.049	0.103	0.176	0.308
	307	12	45.2	0.050	0.102	0.044	0.108	0.163	0.323
	401	13	35.2	0.058	0.126	0.047	0.094	0.166	0.338

责任
章
227
3081

湖北鄂建建设工程质量检测有限公司
检测专用章
鄂建专字[2023]0427号
有效期至: 2030年07月08日



扫描全能王 创建

检测结果汇总表 (续页)

标准 限量	污染物		氡 (Bq/m ³)	甲醛 (mg/m ³)	氨 (mg/m ³)	苯 (mg/m ³)	甲苯 (mg/m ³)	二甲苯 (mg/m ³)	TVOC (mg/m ³)
	I类民用建 筑工程		≤150	≤0.07	≤0.15	≤0.06	≤0.15	≤0.20	≤0.45
	II类民用建 筑工程		≤150	≤0.08	≤0.20	≤0.09	≤0.20	≤0.20	≤0.50
检 测 结 果	被检 房间号	测 点 编 号	氡 (Bq/m ³)	甲醛 (mg/m ³)	氨 (mg/m ³)	苯 (mg/m ³)	甲苯 (mg/m ³)	二甲苯 (mg/m ³)	TVOC (mg/m ³)
	402	14	34.6	0.053	0.137	0.044	0.093	0.180	0.338
	406	15	34.2	0.053	0.117	0.045	0.101	0.171	0.306
	407	16	32.1	0.060	0.107	0.045	0.099	0.162	0.326

湖北日盛建设工程有限公司
检测专用章
鄂建检专字第20250227号
有效期至: 2030年07月08日

公司
号

